



Prot. 1507

8/5/2025

AI COMUNI DI

TREMESTIERI ETNEO  
SANT'AGATA LI BATTIATI  
SAN GIOVANNI LA PUNTA  
MASCALUCIA  
GRAVINA DI CATANIA  
PEDARA

OGGETTO: DISSERVIZI IDRICI CAUSA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA GUASTA A POZZO EX SAICOP.

Si informa che nella nottata dell' 08/05/2025 si e' verificato un guasto ad una elettropompa di pozzo Saicop con riduzione di produzione di 20l/s.

La sostituzione della pompa guasta avverra' domani 09/05/2025 con fermo totale della produzione. I lavori si concluderanno nel tardo pomeriggio di domani; tutto cio' comportera' disservizi idrici nei comuni in indirizzo.

A fine lavori gli impianti verranno subito riarmati e per la normalizzazione del servizio bisognera' attendere i necessari tempi tecnici di riempimento serbatoi e condotte.

Distinti saluti

Il Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Enrico Greco

Enrico Greco

